

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2022/66690/STP/SITAPUR/257/CFO
दिनांक : 17-11-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SETH MR JAIPURIA SCHOOL पता 364,366 REUSA TAMPOO STAND,REUSA TAMPOO STAND,SITAPUR तहसील - MAHMUDABAD प्लाट एरिया 6080 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 5797 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | वेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| MAIN | 4 | 0 | 13.80 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SETH MR JAIPURIA SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 19-11-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHOV KUMAR GUPTA sahunillesh38@gmail.com 9839673683 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेपटी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-11-2022 से 18-11-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SETH MR JAIPURIA SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SETH MR JAIPURIA SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1- The setback should always be kept free from obstruction.
2- Mock drill should be done from time to time.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

NARENDRA PRATAP SINGH

DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26

19-11-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-11-2022
स्थान : SITAPUR

Note: - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Seth M.R. Jaipuria School
Mahmudabad